

АКТ №74

согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №112 Центрального района Санкт-Петербурга
(ГБДОУ детский сад № 112 Центрального района Санкт-Петербурга)

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт:
191002, Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д.21, литер А

Сведения об Объекте:

часть здания из 4-х этажей: помещения на 1, 2 этаже жилого дома, 879,9 кв.м
наличие прилегающего земельного участка: **нет;**

Объект культурного наследия: **нет;**

Форма собственности: **государственная;**

Основание для пользования Объектом: **договор безвозмездного пользования № 10-Б 190821 от 28.02.2006 г.;**

Административно-территориальная подведомственность: **региональная;**

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Администрация Центрального района,
191167, Санкт-Петербург, Невский проспект д.176 литер А

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности: **ОКВЭД 85.11 Дошкольное образование**

Наименование предоставляемых услуг: **- образование для детей**

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): **80 человек/день;**

Форма способа оказания услуг: **по месту предоставления услуги;**

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети;**

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект: **инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением интеллекта.**

Мы, нижеподписавшиеся,

Заведующий Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 112 Центрального района Санкт-Петербурга

Кожевникова Наталья Николаевна с одной стороны, и **председатель**

Межрегиональной общественной организации помощи инвалидам «Прекрасный Мир»

Никитин Алексей Григорьевич, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение: *да (соответствуют для К,О,С,Г,У) / не соответствуют для К,О,С,Г,У) / нет.*

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: **нет;**
2. Пандус стационарный наружный: **нет;**
3. Пандус стационарный внутренний: **нет;**
4. Пандус инвентарный, роллопандус: **нет;**
5. Наружная лестница входной зоны: **нет;**
6. Внутренняя лестница входной зоны: **да, (не соответствуют О,С,Г,У);**
7. Поручни наружные входной зоны: **нет;**
8. Поручни внутренние входной зоны: **да, (не соответствуют О,С,Г,У);**
9. Дверные проемы входной зоны: **да, (не соответствуют К,О,С);**
10. Подъемные платформы наружные: **нет;**
11. Подъемные платформы внутренние: **нет;**
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): **да, (соответствует К,О,С,Г,У);** дополнительно установлена табличка с номером телефона вызова помощи) **нет;**
13. Лифт пассажирский: **нет;**
14. Лифт грузовой: **нет;**
15. Мобильные лестничные подъемники: **нет;**
16. Санитарно-гигиеническое помещение: **да, (не соответствуют К,О,С,Г,У);**
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов *К,О,С,Г,У*: **нет;**
- 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: **нет;**
- 17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде: звуковой информации: **нет;**
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: **да;**
- 17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: **нет;**
- 17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: **нет;**
18. На официальном сайте учреждения **Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 112 Центрального района Санкт-Петербурга** в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» <http://gbdou112.3dn.ru/> размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: **да;**
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: **да;**

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

Доступ к помещениям в здании, занимаемые организацией, до реконструкции или капитального ремонта здания недоступны для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в *Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 112 Центрального района Санкт-Петербурга* по адресу: *191002, Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д.21, литер А* и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время условно доступным для инвалидов (кроме инвалидов на креслах-колясках) и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры К, О, С, Г, У	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1		Прилегающая территория не принадлежит организации.	
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1	К,О,С,Г,У	<p>Площадка на входном узле</p> <p>Над входной дверью установлен навес, установлено освещение.</p> <p>Входной узел не обозначен тактильной пиктограммой доступности для инвалидов.</p> <p>Установлена тактильная, информационная вывеска с названием организации, часами работы, текстом со шрифтом Брайля.</p> <p>У двери установлена кнопка вызова ответственного сотрудника для оказания помощи инвалидам.</p> <p>У двери установлена система двусторонней голосовой связи.</p> <p>Перед входной дверью отсутствует напольная, тактильная, предупреждающая контрастная маркировка.</p> <p>Проём входной двери не имеет контрастную маркировку.</p> <p>Отсутствует смотровое окно в полотне входной двери.</p> <p>Ширина дверного проёма входной двери в свету -0,89м.</p> <p>Завышен порог двери- 0,10м.</p> <p>Ширина дверного проёма внутренней двери тамбура в</p>	

		свету -0,85м. завышен порог двери- 0,04м. Тамбур имеет размеры: 1,3х2,1м.	
2.2	К,О,С,Г,У	Приказом № 37/2-од от 21.05.2019г. назначены ответственные сотрудники организации: для сопровождения инвалидов и МГН, помощи при входе и выходе из здания, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги и ситуационную помощь, с которыми проведен инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции, которых внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных сотрудников отражена в журнале проведения инструктажа. <i>(Инструктаж проведен 09.01.2021г.)</i> Провела: Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе	Приказ № 37/2-од от 21.05.2019
2.3	К,О,С,Г,У	Помощь до места предоставления услуги включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собаки-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения	Приказ № 37/2-од от 21.05.2019
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1	К,О,С,Г,У	Переходы в другое здание, подъемные платформы, лифты, внутренние пандусы, отсутствуют.	
3.2	О,С,Г,У	Внутренний лестничный марш Перед лестничным маршем отсутствует напольная, тактильная, предупреждающая контрастная маркировка. Лестничным марш оборудован опорным одноуровневым поручнем с одной стороны не по ГОСТ Р 51261-2017	
3.3	О,С,Г,У	Междуэтажный лестничный марш Перед лестничным маршем отсутствует напольная, тактильная, предупреждающая контрастная маркировка. Межэтажный лестничным марш оборудован ограждением с двухуровневым опорным поручнем с внутренней стороны На высоте 0,5х0,86м. Поручень перил с внутренней стороны лестницы не прерывается по всей ее высоте Поручни установлены не по ГОСТ Р 51261-2017 На верхней площадке установлено ограждение На этажах отсутствуют тактильные пиктограммы с номером этажа.	
3.4	К	Отсутствуют технические средства, отсутствуют мобильные подъемные средства для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках.	
3.5	К,О,С,Г,У	Эвакуационные выходы не адаптированы для инвалидов.	

3.5	К,О,С,Г,У	Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2	Приказ № 37/2-од от 21.05.2019
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	К,О,С,Г,У	<p>Целевая зона - зона обслуживания инвалидов из числа посетителей - находится на 1 -2 этаже здания. На этажах учреждения отсутствуют тактильные информационные мнемосхемы этажей. Отсутствуют технические средства информирования, ориентирования. На основных путях движения отсутствуют направляющие тактильно-контрастные указатели</p> <p><i>Коридоры</i> Ширина коридоров 1,17-1,5м. Ширина створки дверного проёма в коридорах -0,81-0,9м.</p> <p><i>Кабинет заведующей</i> Ширина дверного проёма в свету -0,81м.</p> <p><i>У кабинетов и помещений</i> Не размещены: информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, размещены рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. в соответствии с п.6.5.9 СП 59.13330.2016 Отсутствует контрастная маркировка проёма входной двери. Ширина дверного проёма в свету -0,81м.</p>	
4.2	К,О,С,Г,У	<p>Для родителей из числа инвалидов (и других категорий МГН) не имеющих возможность проконтролировать детей в помещениях раздевалок, помощь по раздеванию/одеванию детей может быть оказана воспитателями и помощниками воспитателей детских групп. Встреча родителей с представителями административного и педагогического состава организации может быть проведена в доступном помещении на первом этаже.</p>	
4.3	К,О,С,Г,У	При наличии в детской группе ребенка-инвалида - индивидуальный подход к ребенку и необходимая ситуационная помощь оказывается со стороны педагогического и учебно-вспомогательного персонала	
4.4	К,О,С,Г,У	Перемещение инвалидов и МГН внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников. Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2	Приказ № 37/2-од от 21.05.2019
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1	О,С,Г,У	На первом этаже здания имеется служебное санитарно-гигиеническое помещение (туалет для персонала). Для посетителей - возможность использования по согласованию. Туалет не оборудован для инвалидов	
5.2	К	Туалет недоступен для инвалидов на креслах-колясках	

		до реконструкции или капитального ремонта помещения (из-за ширины дверного проема, размеров и оборудования санитарного помещения).	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	К,О,С,Г,У	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. См. п.1.2	Приказ № 37/2-од от 21.05.2019
6.2	К,О,С,Г,У	На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://gbdou112.3dn.ru/ размещена: - контактная информация; - информация о путях движения от ближайшей станции метро и от остановок наземного пассажирского транспорта (схема); - модуль адаптированной версии сайта для лиц с нарушением зрения (слабовидящих); - информация о наличии/доступности санитарно-гигиенического помещения, в том числе и для инвалидов на креслах-колясках; - информация о наличии парковочных мест для личного транспорта инвалидов на прилегающей территории	
6.3	К,О,С,Г,У	Приказом № 39-од от 28.08.2020 назначен ответственный сотрудник организации <i>-заместитель заведующего по УВР Крылова Светлана Вячеславовна</i> , для размещения информации об условиях доступности для инвалидов, предоставляемых услугах на сайте учреждения.	Приказ № 39-од от 28.08.2020
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к Объекту	
7.1	К,О,С,Г,У	Маршрут движения от ближайшей остановки транспорта общественного на <i>Владимирском проспекте -290м.</i> Общественный наземный транспорт: <i>Троллейбус: №3, №8, №15</i> <i>Маршрутное такси: К-90, К-177, К-258</i> Подземный общественный транспорт: Ближайшая станция метро <i>«Достоевская» -350м.</i>	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	К,О	Оборудованной для инвалидов автостоянки на территории прилегающей к учреждению нет.	

Заведующий ГБДОУ
детский сад №112
Центрального района
Санкт-Петербурга



Кожевникова Н.Н./

М.П.

Дата

Председатель Межрегиональной
общественной организации помощи
инвалидам «Прекрасный Мир»



/Никитин А.Г. /

М.П.

Дата