

**АНКЕТА** (титульный лист, часть I)  
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ  
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ  
для формирования электронного паспорта объекта

<b>Наименование организации</b>		
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №112 Центрального района Санкт-Петербурга/1027809227841		
ГБДОУ детский сад №112 Центрального района Санкт-Петербурга		ОГРН
(полное и сокращенное наименование организации)		
<b>Вид деятельности организации</b> (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)		
1. Дошкольная образовательная организация	ОКВЭД 80.10.1	
2. Осуществление присмотра и ухода за детьми	ОКВЭД 85.32	
<b>Форма собственности</b>   Собственность субъекта РФ	ОКФС 13	
(указывается форма собственности по ОКФС)		
<b>Организационно-правовая форма</b>   Бюджетное учреждение	ОКОПФ 81	
(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)		
<b>Должность, Ф.И.О. руководителя организации</b>	Заведующий	Кожевникова Н.Н.
<b>Телефон, факс руководителя организации</b>	Тел.8(812)5717360	Факс8(812)5717360
<b>E-mail организации</b>	112@dou-center.spb.ru	
<b>Юридический адрес организации</b>	191002	г. Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д.21 литер А
	(индекс)	(почтовый адрес)
<b>Фактический адрес организации</b>	191002	г. Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д.21 литер А
	(индекс)	(почтовый адрес)
<b>Наименование владельца объекта, в котором находится организация</b>		ОГРН
Комитет по управлению городским имуществом/1027809244561		
(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)		
<b>Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация</b>		
Санкт-Петербург г, Смольный 6 подъезд	(индекс) 191060	
	(почтовый адрес)	
<b>Телефон, факс, E-mail владельца объекта, в котором находится организация</b>		
Тел. 8(812) 576-7557	Факс 8 (812) 576-76-06	E-mail in@commim.spb.ru
<b>Наименование вышестоящей организации</b>	Комитет по образованию	ОГРН 1027810356485
(указывается организационно-правовая форма и название организации)		
<b>Юридический адрес вышестоящей организации</b>	190000	пер. Антоненко, д.8
	(индекс)	(почтовый адрес)
<b>Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации</b>	Председатель Воробьева Ж.В.	
<b>Телефон, факс вышестоящей организации</b>	тел. 8(812)570-31-79	Факс 8(812)570-38-29
<b>E-mail вышестоящей организации</b>	kobr@gov.spb.ru	

Титульный лист, часть II

<b>Наименование объекта</b> (указывается ОСИ части 1 титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, , или № подъезда / лестницы жилого дома)	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №112 Центрального района Санкт-Петербурга					
<b>Фактический адрес объекта</b> (индекс, почтовый адрес)	191002, ул. Рубинштейна, д.21					
<b>Общая площадь объекта</b> (указывается общая площадь в кв.м.)	879,9					
<b>Этаж / этажи расположения объекта</b> (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	1,2					
<b>Кадастровый номер объекта</b>	78	10	55	3	7	4
<b>Категории обслуживаемого населения:</b> граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.						дети
<b>Категории обслуживаемых инвалидов:</b> инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.						нет
<b>Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида:</b> (да, нет)	да					

### АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта				№ пункта, № рисунка СП59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ	Примечание
					Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Подходы к объекту, пути движения</b>										
	Название зоны (технического средства)				Зона вне ведения учреждения					
1.1	Пути пешеходного движения	1	1	0						
					Ширина пешеходных путей «К»	м	1,6	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5	
		0	0	0	Наличие на путях движения устройств, создающих преграду для МГН (непрозрачных калиток на навесных петлях двухстороннего действия, вращающихся калиток, турникетов и т.п.) «К», «О», «С», «У»	наличие			п.4.1.2	
		1	0	0	Уклон при съезде с тротуара на проезжую часть, «К»	%	6	не более 8 (1:12)	п.4.1.8, рис Д.5	
		0	0	0	То же около здания или в затесненных местах, «К»	%		не более 10 (1:10) на протяжении не более 10 м	п.4.1.8, рис Д.5	
		0	0	0	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,015	не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5	

		1	1	0	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.11	
		1	0	0	Толщина швов между бетонными плитами покрытия, «К», «О», «С»	м	0,005	не более 0,015	п.4.1.11	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	м	0	не менее 0,05	п.4.3.4, рис.Д.4	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,7 до 2.1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	м	0	не менее 0,05		
		0	0	0	Предупредительное мощение вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, на расстоянии. «С»	м	0	0,5		
		0	0	0	Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН, на все время эксплуатации учреждения, «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.3	
		0	0	0	Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.4	
		0	1	0	Оборудование входа на участок доступными для МГН элементами информации об объекте. «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.1	
		0	0	0	При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке около здания наличие элементов заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода. «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.5	
		0	0	0	Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. «С»	м	нет	не менее 0,8	п.4.1.10	
		0	0	0	Высота бордюров по краям пешеходных путей, «К», «О», «С»	м	0	не менее 0,05	п.4.1.9	
		0	0	0	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающим к путям пешеходного движения, «К», «О», «С»	м	нет	не более 0,025	п.4.1.9	
	Название зоны (технического				Нет лестниц на подходе					

	средства)									
1.2	Лестницы (на подходах к объекту, на участках)	0	0	0						
	Название зоны (технического средства)				Нет пандусов					
1.3	Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы	0	0	0						
	Название зоны (технического средства)				Нет					
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением на внешних лестницах	0	0	0						
<b>2. Входной узел</b>										
	Название зоны (технического средства)				Нет наружной лестницы					
2.1	Наружные лестницы	0	0	0						
	Название зоны (технического средства)				Нет					
2.2	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	0	0	0						
	Название зоны (технического средства)	0	0	0	Нет					
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные,	0	0	0						

	выдвижные и т.п.)												
	Название зоны (технического средства)				Нет								
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0									
	Название зоны (технического средства)				Нет								
2.5	Подъемники мобильные	0	0	0									
	Название зоны (технического средства)				Главный вход								
2.6	Входные площадки												
		1	0	0	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да					п. 5.1.3	
		0	1	1	Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет					СП 35-101-2001, п.3.17	
		0	0	0	Водоотвод «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет					п. 5.1.3	
		0	0	0	Поперечный уклон	%	0	1-2				п. 5.1.3	
		1	1	0	Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да					п. 5.1.3	
		1	1	0	Высота площадки	м	0	Не более 0,025				п.4.1.9	
		0	1	0	Ширина входной площадки «К»	м	1,05	≥ 1,50				п. 5.1.3	
		0	1	0	Глубина входной площадки «К»	м	1,2	≥ 1,85				п. 5.1.3	
		0	0	0	Ширина входной площадки с пандусом «К»	м	0	≥ 2,20				п. 5.1.3	
		0	0	0	Глубина входной площадки с пандусом «К»	м	0	≥ 2,20				п.5.1.3	
		0	1	1	Обозначение символом входа, доступного для МГН, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет					п. 5.5.1, п.5.1.6	
		0	1	1	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С»	наличие	нет					п.5.5.1	
	Название зоны (технического средства)				Запасной вход								
		0	1	1	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет					п. 5.1.3	
		0	0	0	Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет					СП 35-101-2001, п.3.17	
		0	0	0	Водоотвод «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет					п. 5.1.3	
		0	0	0	Поперечный уклон	%	0	1-2				п. 5.1.3	

		1	1	0	Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 5.1.3		
		1	1	0	Высота площадки	м	0	Не более 0,025	п.4.1.9		
		0	1	0	Ширина входной площадки «К»	м	1,2	≥ 1,50	п. 5.1.3		
		0	1	0	Глубина входной площадки «К»	м	1,2	≥ 1,85	п. 5.1.3		
		0	0	0	Ширина входной площадки с пандусом «К»	м	0	≥ 2,20	п. 5.1.3		
		0	0	0	Глубина входной площадки с пандусом «К»	м	0	≥ 2,20	п.5.1.3		
		0	1	1	Обозначение символом входа, доступного для МГН, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.5.1, п.5.1.6		
		0	1	1	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С»	наличие	нет		п.5.5.1		
	Название зоны (технического средства)				Нет						
2.7	Входные тамбуры	0	0	0							
	Название зоны (технического средства)				Нет						
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные	0	1	0	Ширина в свету «К»	м	0,9	Не менее 1,2	п. 5.1.4		
		1	1	0	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,12	Не более 0,014			
		0	0	0	Смотровые панели в полотнах дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом «К», «О»	наличие	нет		п. 5.1.4		
		0	0	0	Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола, «К», «О»	м		От 0,5 до 1,2	п. 5.1.4		
		0	1	1	Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С»	наличие	нет		п. 5.5.1, п.5.1.6		
	Название зоны (технического средства)				Нет						
	Прозрачные двери на входе в здание	0	0	0							
	Название зоны				Нет						
2.9	Вестибюли общественных зданий	0	0	0							
<b>3. Пути движения внутри здания</b>											

	Название зоны (технического средства)				Коридор первого этажа					
3.1	Коридоры, переходы в другие здания	0	1	1	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С»	м		0,6	п.5.2.3	
		0	1	1	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед входами на лестницы на расстоянии «С»	м		0,6		
		0	1	1	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед поворотом коммуникационных путей «С»	м		0,6		
		1	1	0	Ширина пути движения «К»	м	1,35	Не менее 1,5	п. 5.2.1	
		1	1	0	Ширина подхода к оборудованию и мебели, «К»	м	0,9	не менее 0,9	п.5.2.2	
		0	1	0	Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180°, «К»	м	1,34	не менее 1,4	п.5.2.2	
		1	1	0	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью, «К»	м	0,9	не менее 1,2	п.5.2.2	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бортиком высотой. «С»	м	0	не менее 0,05	п.5.2.7	
		0	0	0	Высота ворса ковров «К», «О»	м	0	не более 0,013	п.5.2.8	
	Название зоны (технического средства)				Вход в групповые ячейки первого этажа					
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров	1	1	0	Ширина «К»	м	0,9	Не менее 0,9	п. 5.2.4	
		0	0	0	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0	Не более 0,014	п. 5.2.4	
		1	1	0	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	да		п. 5.4.1	
	Название зоны (технического средства)				Лестница №1 (вход на 2 этаж)					
3.3.1	Внутренние лестницы	1	1	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,3	0,28 - 0,35	СП 118.13330.2012 п.6.11	
		1	1	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,13 - 0,17		
		1	1	0	Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.5.2.9	
		0	1	1	Бортики по боковым краям ступеней, не	наличие	нет			

					примыкающим к стенам или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги «О», «С», «Г», «У»					
		0	1	1	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	нет	0,85-0,92	п. 5.2.15	
		1	1	1	Завершающая горизонтальная часть поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0,05	0,27-0,33		
		1	1	1	Завершающая горизонтальная часть поручня не должна быть травмоопасной «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да			
		0	0	0	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м		0,04-0,06	п.5.2.16	
		0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м		не менее 0,045	п.5.2.16	
		0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м		не менее 0,06	п.5.2.16	
		0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	нет		п. 5.2.11	
		1	1	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1,1	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9	
		0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	0	Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
		1	1	0	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	да		п. 5.2.9	
		0	1	1	Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней «С»	наличие	нет		п.5.2.16	
		0	1	1	Предупредительные полосы об окончании перил «С»	наличие	нет			
	Название зоны (технического средства)				Лестница №2 (вход на 1 этаж от главного входа)					
3.3.2	Внутренние лестницы	1	1	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,3	0,28 - 0,35	СП 118.13330.2012 п.6.11	
		1	1	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,13 - 0,17		
		1	1	0	Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.5.2.9	
		0	1	1	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
		0	1	1	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	нет	0,85-0,92	п. 5.2.15	
		1	1	1	Завершающая горизонтальная часть поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0,04	0,27-0,33		

		1	1	0	Завершающая горизонтальная часть поручня не должна быть травмоопасной «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да			
		1	1	0	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	0,03	0,04-0,06	п.5.2.16	
		1	1	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	0,07	не менее 0,045	п.5.2.16	
		0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м	0	не менее 0,06	п.5.2.16	
		0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	нет		п. 5.2.11	
		1	1	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1,2	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9	
		0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	0	Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
		1	1	0	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	да		п. 5.2.9	
		0	1	1	Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней «С»	наличие	нет		п.5.2.16	
		0	1	1	Предупредительные полосы об окончании перил «С»	наличие	нет			
	Название зоны (технического средства)				Лестница №3 (от запасного входа в коридор первого этажа к групповым ячейкам)					
3.3.3	Внутренние лестницы	1	1	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,3	0,28 - 0,35	СП 118.13330.2012 п.6.11	
		1	1	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,13 - 0,17		
		1	1	0	Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.5.2.9	
		0	1	1	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
		0	1	1	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	нет	0,85-0,92	п. 5.2.15	
		0	0	0	Завершающая горизонтальная часть поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	нет	0,27-0,33		
		0	0	0	Завершающая горизонтальная часть поручня не должна быть травмоопасной «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет			
		0	0	0	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м		0,04-0,06	п.5.2.16	
		0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м		не менее 0,045	п.5.2.16	
		0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью	м		не менее 0,06	п.5.2.16	

					«О», «С», «Г», «У»					
		0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	нет		п. 5.2.11	
		1	1	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1,3	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9	
		0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	0	Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
		1	1	0	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	да		п. 5.2.9	
		0	1	1	Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней «С»	наличие	нет		п.5.2.16	
		0	1	1	Предупредительные полосы об окончании перил «С»	наличие	нет			
	Название зоны (технического средства)					Нет				
3.4	Пандусы стационарные									
	Название зоны (технического средства)					Нет				
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые и т.д.)	0	0	0						
	Название зоны (технического средства)					Нет				
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0						
	Название зоны (технического средства)					Нет				
3.7	Подъемники мобильные	0	0	0						
	Название зоны (технического средства)					Нет				
3.8	Лифты	0	0	0						
	Название зоны									

	(технического средства)				Нет				
3.9	Эскалаторы	0	0	0					
	Название зоны (технического средства)								
3.10	Пути эвакуации	1	1	1	Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны быть окрашены в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола	соответствие	да		П.5.2.31
		0	1	1	Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п.5.2.31
		1	1	1	Эвакуационные знаки пожарной безопасности, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.5.5.5
		1	1	1	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН эвакуационному выходу, «К», «О», «С», «У»	наличие	да		п.5.5.1

#### 4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов

В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании. **Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анкетированы по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 – 3, 5,7 Анкеты.**

#### 4.5. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях и помещениях учебно-воспитательного назначения

	Название зоны (технического средства)				Нет актового и зрительного зала				
4.5.1	Актовые и зрительные залы неспециализированных образовательных учреждений	0	0	0					
	Название зоны (технического средства)				Нет библиотеки и читального зала				
4.5.2	Читальные залы библиотек неспециализированных общеобразовательных	0	0	0					

	Название зоны (технического средства)				Групповые ячейки					
4.5.3	Учебные помещения общеобразовательных учреждений	0	0	0	Световой сигнализатор школьного звонка и сигнала об эвакуации, «Г»	наличие	нет		п.7.2.7	
	Название зоны (технического средства)				Нет раздевалки					
4.5.4	Раздевалки физкультурных залов и бассейнов неспециализированных общеобразовательных учреждений	0	0	0						
<b>4.8. Расположение внутреннего оборудования и устройств в помещениях</b>										
	Название зоны (технического средства)				Все помещения учреждения					
4.8.1	Помещения	0	0	0	Расположение приборов для открывания и закрывания дверей, горизонтальных поручней, ручек, кранов, кнопок различных аппаратов, отверстия питьевых, торговых и билетных автоматов, отверстия для чип-карт, терминалы, рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН на высоте, «К», «О», «С»	м	0	От 0,85 до 1,1	п.5.4.2	
		0	0	0	То же на расстоянии от боковой стены, «К», «О», «С»	м	0	Не менее 0,4	п.5.4.2	
		1	0	0	Высота расположения выключателей и розеток, «К», «О», «С»	м	1,5	Не более 0,8		
<b>5. Санитарно-гигиенические помещения</b>										
(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)										
	Название зоны (технического средства)				Общая уборная отсутствует					
5.1	Кабина в общей уборной	0	0	0	Доля доступных для МГН кабин в общем количестве кабин уборных, «К», «О», «С», «Г», «У»	%		не менее 7	п.5.3.2	
		0	0	0	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	0,25	Не менее 0,75		
		0	0	0	Ширина кабины «К»	м	-	Не менее 1,65		
		0	0	0	Глубина кабины «К»	м	-	Не менее 1,8		
		0	0	0	Ширина двери кабины «К»	м	-	Не менее 0,9	п.5.3.3 рис.Д.11	

		0	0	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	-		наружу		
		0	0	0	Опорные поручни «О», «К»	наличие	нет			
		0	0	0	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
		0	0	0	Поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	нет		п.5.3.3 рис. Д11, СНиП 35-01-2001 п.3.67	
		0	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.6, п.5.5.7	
		0	0	0	Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
		0	0	0	Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН туалетной кабине (в случае недоступности туалетной кабины для МГН) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.5.1	
	Название зоны (технического средства)				Нет					
5.2	Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)	0	0	0						
	Название зоны (технического средства)				Нет					
5.3	Кабина душевая закрытая	0	0	0						
	Название зоны (технического средства)				Нет					
5.4	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами	0	0	0						
<b>7. Автостоянки</b>										
	Название зоны				Нет собственной территории					
7.1	Индивидуальные автостоянки на	0	0	0						

	участке около или внутри зданий учреждений обслуживания									
7.2	Многоуровневые автостоянки	0	0	0						

Заполнил Анкету:

8-921-922-19-97

телефон

Зам. зав. по АХР

Должность

Кудрявцева А.А.

ФИО

(подпись)

«27» мая 2019г.

Согласовано:

8-812-571-73-60

телефон

Заведующий

Должность руководителя обследованного  
объекта

Кожевникова Н.Н.

ФИО

(подпись)

«27» мая 2019г.